



AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO PIAUÍ
 Av Pedro Freitas, s/n, Bloco C, 1º Andar Centro Administrativo - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-200
 Telefone: (86) 3216-1900 - www.investepiaui.com

TERMO DE JUNTADA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA - AJUSTE DE COTAS

Processo nº 00147.000069/2023-73

1.0. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para Aquisição de materiais permanentes Ar Condicionado, para o prédio do HUB de Tecnologia e Inovação do Distrito Tecnológico de Teresina da Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí – Investe Piauí e suas subsidiárias, consoante com o disposto nos autos do aludido processo, projeto arquitetônico do Hub conforme condições e especificações descritas no presente Termo de Referência;

2.0 O TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO AS ME's, EPP's e MEI's EM CONTRATAÇÕES E LICITAÇÕES PÚBLICAS.

2.1 Nos termos do Art. 49 da RILCC, serão concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte, os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, na forma estabelecida no Regulamento - RILCC.

2.2 Para o objeto em questão, será aplicável a regra do art. 54 da RILCC, quanto a aplicação de cotas, por se tratar de objeto divisível como justificado no item 2.0 do presente termo, sendo assim, vantajoso para essa Agência a divisão do objeto conforme prevê o art. 55, inciso II da RILCC.

2.3 Para dar cumprimento ao disposto nos itens acima, procedemos o ajuste com a divisão de cotas passando a presente licitação conter o quadro abaixo que passa a vincular o termo de referência como se nele estivesse transcrito:

3.0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

3.1. As especificações do objeto do presente Termo de Referência estão descritas na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANTIDADE
1	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL.</p> <p>CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A, IDRS > 5,5 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor de velocidade variável; • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio 	UND	10

	<ul style="list-style-type: none"> • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 220V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora; • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4" Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø3/8" Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>		
2	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL.</p> <p>CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A, IDRS > 5,5 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor de velocidade variável; • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 220V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora; • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4" • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø1/2" • Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	06
3	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A, IDRS > 5,5 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor de velocidade variável; • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 220V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora; • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4" • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø1/2" • Primeiro uso e não recondicionado; 	UND	09

	Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.		
4	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE DE 22.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> Somente ciclo frio; Selo Procel A, IDRS > 5,5 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 Compressor velocidade variável; Com filtro antibacteriano; Controle remoto s/ fio Gás refrigerante R-410A ou R32 Tensão 220V; Composto de unidades condensadora e evaporadora; Serpetina da Condensadora em cobre; Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8" Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8" Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	04
5	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> Somente ciclo frio; Selo Procel A, CEE > 3,24 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 Compressor velocidade variável; Com filtro antibacteriano; Controle remoto s/ fio Gás refrigerante R-410A ou R32 Tensão 220V; Composto de unidades condensadora e evaporadora Serpetina da Condensadora em cobre; Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	13
6	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H</p> <ul style="list-style-type: none"> Somente ciclo frio; Selo Procel A ou B, CEE > 3,25 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 Compressor velocidade fixa ou variável; 	UND	04

	<ul style="list-style-type: none"> • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 380V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8''; • Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>		
7	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A ou B, CEE > 3,06 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor velocidade fixa ou variável; • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 380V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8'' • Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	05
8	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A ou B, CEE > 3,03 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor velocidade fixa ; • Com filtro antibacteriano; Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 380V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' 	UND	05

	<ul style="list-style-type: none"> • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8'' • Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI</p>		
9	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A ou B, CEE > 3,03 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor velocidade fixa ; • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 Tensão 380V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8'' • Primeiro uso e não recondicionado; <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI</p> <p>Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº16.212/2015.</p>	UND	01



Documento assinado eletronicamente por **ALISSON FONSECA SOUSA - Matr.0000001-8, Assessor**, em 15/06/2023, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7999185** e o código CRC **C8EAC5AD**.