



AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DIESEL,  
ESTACIONARIO, CABINADO, SILENCIADO, POTENCIA MINIMA DE 300  
KVA (REGIME DE OPERAÇÃO CONTINUO/STAND-BY), COM PRESSAO  
ACUSTICA DE 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR  
DE POTENCIA 0.8 TRIFASICO, NA TENSAO 380/220V, 60 HZ  
LOCAL: ZPE - PARNÁIBA-PI  
Ref. : SEINFRA-CE Tabela 27.1 - MÊS: JUL/2021 (DESONERADO)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

| ITEM  | ITEM COMPONENTE DO BDI     | BDI TCU - Acórdão<br>2622/2013 | TOTAL BDI |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1   | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3,00%                          | 25,22%    |
| 2   | SEGURO E GARANTIA (S + G)  | 0,80%                          |           |
| 3   | RISCO ( R)                 | 0,97%                          |           |
| 4   | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  | 0,59%                          |           |
| 5   | LUCRO (L)                  | 6,16%                          |           |
| 6   | PIS                        | 0,65%                          |           |
|   | COFINS                     | 3,00%                          |           |
|   | ISS                        | 2,50%                          |           |
|   | INSS (DESONERAÇÃO)         | 4,50%                          |           |
| TOTAL = {[( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / (1-I)} - 1 |                            |                                |           |

*Ronaldo Alves dos Santos*

Ronaldo Alves dos Santos  
Tec. em Eletrotécnica  
CFT-BR Nº 064347923332