



AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO PIAUÍ
 Av Pedro Freitas, s/n, Bloco C, 1º Andar, - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-200
 Telefone: (86) 3216-1900 - www.investepiaui.com

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 00147.000069/2023-73

ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 00147.000069/2023-73

Considerando falha formal, erro de digitação na especificação dos itens do Termo de Referência, abaixo indicados, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes Ar Condicionado, para o prédio do HUB de Tecnologia e Inovação do Distrito Tecnológico de Teresina da Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí – Investe Piauí, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2023, passamos a retificar da seguinte forma:

No item 3.0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

Onde se lê:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
06	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO.</p> <p>CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H</p> <p>Somente ciclo frio;</p> <p>Selo Procel A ou B, CEE > 3,25 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021</p> <p>Compressor velocidade fixa ou variável;</p> <p>Com filtro antibacteriano;</p> <p>Controle remoto s/ fio</p> <p>Gás refrigerante R-410A ou R32</p> <p>Tensão 380V;</p> <p>Composto de unidades condensadora e evaporadora</p> <p>Serpetina da Condensadora em cobre;</p> <p>Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8"</p> <p>Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8";</p> <p>Primeiro uso e não recondicionado;</p> <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	04
07	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO.</p> <p>CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H.</p> <p>Somente ciclo frio;</p> <p>Selo Procel A ou B, CEE > 3,06 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021</p> <p>Compressor velocidade fixa ou variável;</p> <p>Com filtro antibacteriano;</p> <p>Controle remoto s/ fio</p> <p>Gás refrigerante R-410A ou R32</p> <p>Tensão 380V;</p> <p>Composto de unidades condensadora e evaporadora</p> <p>Serpetina da Condensadora em cobre;</p> <p>Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8"</p> <p>Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8"</p> <p>Primeiro uso e não recondicionado;</p> <p>Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	05

08	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H.</p> <p>Somente ciclo frio; Selo Procel A ou B, CEE > 3,03 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 Compressor velocidade fixa ; Com filtro antibacteriano; Controle remoto s/ fio Gás refrigerante R-410A ou R32 Tensão 380V; Composto de unidades condensadora e evaporadora Serpetina da Condensadora em cobre; Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8'' Primeiro uso e não reconicionado; Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI</p>	UND	06
----	---	-----	----

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
06	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A, CEE > 3,24 ou IDRS>5,5 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor velocidade variável (inversor de frequência); • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 220V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø3/4'' <p>Primeiro uso e não reconicionado; Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	04
07	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO. CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somente ciclo frio; • Selo Procel A ou B, CEE > 3,13 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 • Compressor velocidade fixa; • Com filtro antibacteriano; • Controle remoto s/ fio • Gás refrigerante R-410A ou R32 • Tensão 380V; • Composto de unidades condensadora e evaporadora • Serpetina da Condensadora em cobre; • Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8'' • Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø3/4'' 	UND	05

	Primeiro uso e não reconicionado; Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.		
08	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO-TETO.</p> <p>CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H.</p> <ul style="list-style-type: none"> Somente ciclo frio; Selo Procel A ou B, CEE > 3,13 - conforme Portaria Inmetro nº 269, de 2021 Compressor velocidade fixa ; Com filtro antibacteriano; Controle remoto s/ fio Gás refrigerante R-410A ou R32 Tensão 380V; Composto de unidades condensadora e evaporadora Serpentina da Condensadora em cobre; Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø3/8" Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø3/4" <p>Primeiro uso e não reconicionado; Garantia de 01 ano e contar com assistência técnica em Teresina-PI.</p>	UND	06

As demais condições contidas no termo de referência, projetos e demais documentos que norteiam a contratação permanecem inalterados produzindo todos os efeitos legais de origem. A presente errata passa a compor o termo de referência de origem como se nela estivesse transcrita.

ALISSON FONSECA SOUSA
Engenheiro Eletricista da Agência de Atração de Investimentos
Estratégicos do Piauí - Investe Piauí



Documento assinado eletronicamente por **ALISSON FONSECA SOUSA - Matr.0000001-8, Assessor**, em 27/06/2023, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8152776** e o código CRC **704BC655**.