

LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI

Ref. : SEINFRA-CE Tabela 27.1 - MÊS: JUL/2021 (DESONERADO)

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TRECHO	QUANT.	Comp. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m2)	Volume (m3)	Subtrair	Total	Tota Geral
1.1	GRUPO GERADOR DIESEL, ESTACIONARIO, CABINADO, SILENCIADO, POTENCIA MINIMA DE 300 kVA(REGIME DE OPERAÇÃO CONTINUO/STAND-BY), COM PRESSAO ACUSTICA DE 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTENCIA 0.8 TRIFASICO, NA TENSAO 380/220V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECANICA, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO A AGUA, TURBO ALIMENTADO, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTIVEL. ALTERADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS TIPO BRUSHLESS, CONECTAVEL EM 220/380, COM AVR E PARTIDA ELETRICA, TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONIMIA MINIMA DE ATE 6 HORAS EM FUNCIONAMNETO CONTINUO, ACOMPANHA SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITAR, SISTEMA DE PRÉ- AQUECIMENTO E BANDEIJA DE CONTENÇÃO DE LIQUIDOS NA BASE, COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMATICO DE ACORDO COM A POTENCIA GERADOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). GARANTIA DE 12 MESES.	und		1,00							1,00	1,00
1.2	SISTEMA TRANSFERÊNCIA EM RAMPA COMPATÍVEL COM O GRUPO GERADOR FORNECIDO.	und		1,00							1,00	1,00

Ronaldo Alves dos Santos

Ronaldo Alves dos Santos
Tec. em Eletrotécnica
CFT-BR Nº 064347923332