



Comissão Permanente de Licitações &lt;licitacao@investepiaui.com&gt;

## Esclarecimento - AAIE/PI - Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí S/A - OP-55641

1 mensagem

VANGUARDA <prevenda@vanguardadf.com.br>  
Para: licitacao@investepiaui.com  
Cc: VANGUARDA\_PROPOSTA <proposta@vanguardadf.com.br>

22 de junho de 2023 às 17:02

Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a),

AAIE/PI - Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí S/A – Pregão Nº 02/2023 - 1006169

**A. No Anexo ao Termo de referência item 06 pede ar-condicionado 36.000 BTU/h, com tensão 380v e tubulação de 3/8" e 5/8".**

Por não existir modelo com capacidade inferior a 48.000 BTU/h com tensão trifásica, entendemos que serão aceitos modelos com capacidade de 36.000 BTU/h, rotação fixa ou variável, tensão 220v monofásica, filtro de ar lavável, tubulação 3/8" e 3/4", tubulação da condensador em cobre.

Nosso entendimento está correto?

**B. No Anexo ao Termo de referência item 07 pede ar-condicionado 48.000 BTU/h, com tensão 380v e tubulação de 3/8" e 5/8".**

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado entendemos que serão aceitos modelos com capacidade de 48.000 BTU/h, rotação fixa, tensão 380v trifásica, filtro de ar lavável, tubulação 3/8" e 3/4", tubulação da condensadora em cobre.

Nosso entendimento está correto?

**C. No Anexo ao Termo de referência item 08 pede ar-condicionado 60.000 BTU/h, com**

**tensão 380v e tubulação de 3/8" e 5/8".**

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado entendemos que serão aceitos modelos com capacidade de 48.000 BTU/h, rotação fixa, tensão 380v trifásica, filtro de ar lavável, tubulação 3/8" e 3/4", tubulação da condensadora em cobre.

Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente.



Razão: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

E-mail: [prevenda@vanguardadf.com.br](mailto:prevenda@vanguardadf.com.br)

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919