

COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ PORTO PIAUÍ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
FOLHA DE DADOS CARREGADOR DE BATERIA				
N.º PROCESSO SEI:		OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI		
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: CHARLITON ESTRELA SANTOS		DATA: 19/02/2025	REVISÃO: A	PÁGINA: 1 de 2

FOLHA DE DADOS		
TAG:		
QUANTIDADE:	01 (UM)	
ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA:		
DESENHOS DE REFERÊNCIA:		
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
ALIMENTAÇÃO		
TENSÃO	380V	
FREQÜÊNCIA	60Hz	
NUMERO DE FASES:	3	
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO:	10 kA	
FATOR DE POTÊNCIA:	0,99	
RENDIMENTO:	>90%	
SAÍDA		
TENSÃO DE SAÍDA (C.CC)	125Vcc	
CONTROLE DE TENSÃO:	AUTOMÁTICO [x]	MANUAL []
CORRENTE NOMINAL:	50A	
RIPLE:	<0,5%	
REGIME DE SERVIÇO:	CONTÍNUO	
DISPOSIÇÃO DE ENTRADA		
INFERIOR:	SIM [x]	NÃO []
ACESSÓRIOS		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO:	SIM [x]	NÃO []
PLAQUETA DE CARACTERÍSTICAS:	SIM [x]	NÃO []
AMPERÍMETRO NO CIRCUITO DE C.C.: (*)	SIM [x]	NÃO []
VOLTÍMETRO NO CIRCUITO DE C.C.: (*)	SIM [x]	NÃO []
AMPERÍMETRO NO CIRCUITO DE C.A.: (*)	SIM [x]	NÃO []
VOLTÍMETRO NO CIRCUITO DE C.A.: (*)	SIM [x]	NÃO []
LÂMPADA PILOTO.:	SIM [x]	NÃO []
DISPOSITIVO P/ ALARME (*):	SIM [x]	NÃO []

COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ PORTO PIAUÍ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
FOLHA DE DADOS CARREGADOR DE BATERIA				
N.º PROCESSO SEI:		OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI		
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: CHARLITON ESTRELA SANTOS		DATA: 19/02/2025	REVISÃO: A	PÁGINA: 2 de 2

CONDIÇÕES LOCAIS	
ATMOSFERA:	POLUÍDA
ALTITUDE:	< 1000 m
PROXIMIDADE DO MAR:	SIM
TEMP. AMBIENTE MÁXIMA:	37,2°C
UMIDADE RELATIVA:	82,8 %
DADOS CONSTRUTIVOS DO GABINETE	
INSTALAÇÃO:	INTERNA [x] EXTERNA []
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP 31 (MIN)
MONTAGEM:	SOBREPOR [] AUTOPORTANTE [x]
MATERIAL:	CHAPA DE AÇO
PINTURA:	Padrão fabricante para condições ambientais do local e especificação técnica
PLAQUETAS:	Conforme especificação técnica
DIMENSÕES MÁXIMAS:(A x L x P)	mm
MASSA:	kg
ENSAIOS	
ROTINA:	SIM [x] NÃO []
TIPO	SIM [] NÃO [x]
REFERÊNCIA DO FABRICANTE	
MARCA:	
MODELO:	
OBSERVAÇÕES: 1 - É obrigatório o fornecimento, junto à proposta técnica, desta Folha de Dados com as informações em branco preenchida pelo proponente. Caso a proposta seja fornecida sem a remessa desta Folha de Dados preenchida, a proposta poderá ser considerada inaceitável tecnicamente. (*) Estas funções poderão estar presentes na IHM na porta frontal do equipamento, dispensando a instalação de instrumentos adicionais.	