

COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ PORTO PIAUÍ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
FOLHA DE DADOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES EM CORRENTE CONTINUA			
N.º PROCESSO SEI:	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI		
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: CHARLITON ESTRELA SANTOS	DATA: 19/02/2025	REVISÃO: A	PÁGINA: 1 de 2

FOLHA DE DADOS		
TAG:		
QUANTIDADE:	01 (UM)	
ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA:		
DESENHOS DE REFERÊNCIA:		
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
ALIMENTAÇÃO		
TENSÃO	125Vcc	
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO	10 kA	
NEGATIVO ATERRADO	SIM []	NÃO [x]
BARRAMENTO		
POSITIVO:	100A	
NEGATIVO:	100A	
DISPOSIÇÃO DE ENTRADA		
FLANGE INFERIOR:	SIM [x]	NÃO []
FLANGE SUPERIOR:	SIM []	NÃO [x]
TIPO DE ENTRADA		
ELETRODUTO:	ROSCA NPT [x]	ROSCA WW []
DISJUNTOR DE ENTRADA		
TIPO:	CAIXA MOLDADA	
CORRENTE NOMINAL:	25A	
NÚMERO DE PÓLOS:	2	
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA	10 kA (min)	
MANOPLA C/ ACIONADOR EXTERNO:	SIM [x]	NÃO []
DISJUNTOR DE DISTRIBUIÇÃO		
TIPO:	CAIXA MOLDADA	
CORRENTE NOMINAL:	CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES	
NÚMERO DE PÓLOS:	2	
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA	10 kA	
MANOPLA C/ ACIONADOR EXTERNO:	SIM []	NÃO [x]

COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ PORTO PIAUÍ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
FOLHA DE DADOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES EM CORRENTE CONTINUA			
N.º PROCESSO SEI:	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI		
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: CHARLITON ESTRELA SANTOS	DATA: 19/02/2025	REVISÃO: A	PÁGINA: 2 de 2

ACESSÓRIOS		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO:	SIM [x]	NÃO []
PLAQUETA DE CARACTERÍSTICAS (CONF. NBR IEC 604391/3)	SIM [x]	NÃO []
CONDIÇÕES LOCAIS		
ATMOSFERA:	POLUÍDA	
ALTITUDE:	< 1000 m	
PROXIMIDADE DO MAR:	SIM	
TEMP. AMBIENTE MÁXIMA:	37,2°C	
UMIDADE RELATIVA:	82,8 %	
DADOS CONSTRUTIVOS DO GABINETE		
INSTALAÇÃO:	INTERNA [x] EXTERNA []	
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP 31 (MIN)	
MONTAGEM:	SOBREPOR [x] AUTOPORTANTE []	
MATERIAL:	CHAPA DE AÇO	
PINTURA:	Padrão fabricante para condições ambientais do local e especificação técnica	
PLAQUETAS:	Conforme especificação técnica	
DIMENSÕES MÁXIMAS:(A x L x P)	mm	
MASSA:	kg	
ENSAIOS		
ROTINA:	SIM [x]	NÃO []
TIPO	SIM []	NÃO [x]
REFERÊNCIA DO FABRICANTE		
MARCA:		
MODELO:		
OBSERVAÇÕES: 1 - É obrigatório o fornecimento, junto à proposta técnica, desta Folha de Dados com as informações em branco preenchida pelo proponente. Caso a proposta seja fornecida sem a remessa desta Folha de Dados preenchida, a proposta poderá ser considerada inaceitável tecnicamente.		