

**COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ**  
**PORTO PIAUÍ****GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ****FOLHA DE DADOS****GRUPO GERADOR****N.º PROCESSO SEI:****OBJETO:**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE ELÉTRICA  
DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO  
COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:**

CHARLITON ESTRELA SANTOS

**DATA:**

19/02/2025

**REVISÃO:**

A

**PÁGINA:**

1 de 2

FOLHA DE DADOS	
TAG:	
QUANTIDADE:	01 (UM)
ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA:	
DESENHOS DE REFERÊNCIA:	
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
TENSÃO	380V
FREQÜÊNCIA	60Hz
NUMERO DE FASES:	3
NEUTRO ATERRADO	SIM [ x ] NÃO [ ]
TIPO:	CARENADO 85dB(A)
POTÊNCIA STAND-BY:	500 KW – 625KVA
POTÊNCIA PRIME:	460KW – 562.5KVA
FABRICANTE DO MOTOR:	
MODELO DO MOTOR:	
COMBUSTÍVEL:	DIESEL
CONSUMO COMBUSTÍVEL 25% CARGA STANDBY:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 50% CARGA STANDBY:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 75% CARGA STANDBY:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 100% CARGA STANDBY:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 25% CARGA PRIME:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 50% CARGA PRIME:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 75% CARGA PRIME:	
CONSUMO COMBUSTÍVEL 100% CARGA PRIME:	
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	
ACESSÓRIOS	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO:	SIM [ x ] NÃO [ ]
PLAQUETA DE CARACTERÍSTICAS:	SIM [ x ] NÃO [ ]
CONDIÇÕES LOCAIS	
ATMOSFERA:	POLUÍDA
ALTITUDE:	< 1000 m

**COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ**  
**PORTO PIAUÍ****GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ****FOLHA DE DADOS****GRUPO GERADOR****N.º PROCESSO SEI:****OBJETO:**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA REDE ELÉTRICA  
DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO  
COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:**

CHARLITON ESTRELA SANTOS

**DATA:**

19/02/2025

**REVISÃO:**

A

**PÁGINA:**

2 de 2

PROXIMIDADE DO MAR:	SIM
TEMP. AMBIENTE MÁXIMA:	37,2°C
UMIDADE RELATIVA:	82,8 %
<b>DADOS DA CARENAGEM</b>	
INSTALAÇÃO:	INTERNA [ ]    EXTERNA [ x ]
MATERIAL:	CHAPA DE AÇO
PINTURA:	Padrão fabricante para condições ambientais do local e especificação técnica
PLAQUETAS:	Conforme especificação técnica
DIMENSÕES MÁXIMAS:(A x L x P)	mm
MASSA:	kg
<b>ENSAIOS</b>	
ROTINA:	SIM [ x ]    NÃO [ ]
TIPO	SIM [ ]    NÃO [ x ]
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
1 - É obrigatório o fornecimento, junto à proposta técnica, desta Folha de Dados com as informações em branco preenchida pelo proponente. Caso a proposta seja fornecida sem a remessa desta Folha de Dados preenchida, a proposta poderá ser considerada inaceitável tecnicamente.	